

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ69.В.00008
(номер сертификата соответствия)

ТР 0657860
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Евроизол" (ООО "Евроизол"). Адрес: 443048, г. Самара, пгт Красная Глинка, Заводоуправление ОАО «Самарский завод «Электроштит».
(наименование и место нахождения заявителя)
ОГРН: 1046300222022. Телефон (846) 2763970, факс (846) 2763970.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Евроизол" "Евроизол-Термо".
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)
Адрес: 432042, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.30. ОГРН: 1046300222022. Телефон (8422) 646237, 649960, факс (8422) 646237.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "КАЗПОЖСЕРТ" ООО "РосТест". 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 7. ОГРН: 1101690043454. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ69 выдан 31.10.2011 г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем (массовая доля органических веществ не более 4%), ГОСТ 22950-95. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 6264

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) класс пожарной опасности строительных материалов - КМ0 (негорючий материал - НГ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
ГОСТ 30244-93 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».
(Метод I)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет по испытаниям № 08/12 от 13.04.2012 г. ИЛ "КАЗПОЖТЕСТ" ООО "РосТест" № ТРПБ.RU.ИН91 от 31.10.2011 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 9п от 15.03.2012 г.
ОС "КАЗПОЖСЕРТ" ООО "РосТест" № ТРПБ.RU.ПБ69 от 31.10.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.04.2012 по 23.04.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

(Handwritten signature)
В.В. Даутов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

(Handwritten signature)
А.С. Гуськов