

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ05.В.04203

(обязательная сертификация)

ТР 0393787

(учетный номер бланка)

Показатели пожарной опасности строительных рулонных изоляционных материалов марки "ИЗОСПАН" типов "ИЗОСПАН RM", "ИЗОСПАН RS", выпускаемых по ТУ 5774-003-18603495-2004 с изм. 1-13:

№ пп	Тип	Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96	Группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97
1	"Изоспан RM"	Г4	В2	РП1
2	"Изоспан RS"	Г3	В2	РП1

 **ГЕКСА**
WWW.GEXA.RU



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбиш

А.В. Рябова