

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.03407
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668873
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Гекса-нетканые материалы". Адрес: 143405, Московская обл., Красногорский р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3. ОГРН: 1027700447697. Телефон (495) 564-86-95, факс (495) 564-86-95.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Гекса-нетканые материалы". Адрес: 172854, Тверская обл., Торопецкий р-н, Речанское сельское поселение, д. Лесная. ОГРН: 1027700447697. Телефон (495) 584-02-01, факс (495) 584-02-01.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный изоляционный марки "Изоспан" типа Изоспан SL, выпускаемый по ТУ 5774-003-18603495-2004
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Изм. 4,5,6,7,11,12,13. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Показатели пожарной опасности: группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96, группа по распространению пламени РП3 по ГОСТ 51032-97.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М04358-ТР от 23.05.2013 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 4874-ОП от 30.04.2013 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.06.2013 по 03.06.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А.Рябов