

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ39.В.00052  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0638202  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "НОРТ". Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. ОГРН: 1081832005012. Телефон (3412) 941-941, факс (3412) 941-941.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "НПО "НОРТ". Адрес: 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, д. 48. Адрес производства: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. ОГРН: 1021801158830. Телефон (3412) 941-900, 941-901, факс (3412) 941-900, 941-901.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Государственное учреждение "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Омской области "ОС "ОМСКПОЖТЕСТ" СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области). 644043, г. Омск, ул. Интернациональная, д. 41, тел./факс (3812) 57-55-80. ОГРН: 1065503043935. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ39 выдан 16.05.2011г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Биопирен (антипирен-антисептик) для древесины "МИГ-09" выпускаемый по ТУ 2499-039-24505934-2009, I (первая) группа огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с общим расходом не менее 600 гр/м<sup>2</sup>, устойчив к старению. II (вторая) группа огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с общим расходом не менее 300 гр/м<sup>2</sup>, устойчив к старению. Вид продукции - средства огнезащиты. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)  
24 9990

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) гл. 30, ст. 136, гл. 33, ст. 150, ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний".

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3824 90 700 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы № 12-15-8/2 от 20.03.2012 г., № 12-15-8/3 от 20.03.2012 г., № 12-15-8/5 от 26.03.2012 г., № 12-15-8/6 от 26.03.2012 г. ИЛ СЭУ ФПС ИПЛ по Новосибирской области, № ТРПБ.RU.ИН16 от 25.08.2010 г., Акт оценки производства № 48 от 21.03.2012 г. ОС "ОМСКПОЖТЕСТ" СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области, № ТРПБ.RU.ПБ39 от 16.05.2011 г. Схема сертификации - 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ТУ 2499-039-24505934-2009 "Биопирен (антипирен-антисептик) для древесины "МИГ-09"

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 26.03.2012 по 26.03.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.И. Серов

Е.А. Гольцман