

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.01774
(номер сертификата соответствия)

ТР 0644965
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ТСП». Адрес: 170028, г. Тверь, Промышленный проезд, 11 Б оф. 4. ОГРН: 1096952027578. Телефон (4822) 41-96-54, факс (4822) 41-96-54; e-mail: tsptver@mail.ru.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ТСП». Адрес: 170028, г. Тверь, Промышленный проезд, 11 Б оф. 4. ОГРН: 1096952027578. Телефон (4822) 41-96-54, факс (4822) 41-96-54; e-mail: tsptver@mail.ru.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО рулонный стеклопластик РСТ,
ПРОДУКЦИЯ ТУ 2296-001-65030928-10.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 9624

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) горючесть - слабогорючий (Г1) по ГОСТ 30244-94 (метод П); воспламеняемость - умеренновоспламеняемый (В2) по ГОСТ 30402-96; группа токсичности – Т2, умеренноопасная по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; дымообразующая способность – Д2, умеренная по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 1. Протокол испытаний М02104-ТР от 11.04.2011г.
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", №ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 2396/п от 17.02.2011г.
ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.04.2011 по 26.04.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации  А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  А.А. Полестеров
подпись, инициалы, фамилия