РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ69.В.00003 (номер сертификата соответствия) ТР 0657854 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский завод Теплоизоляции». Адрес: 432045, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 14. ОГРН: 1087327001563. Телефон (8422) 658679, факс (8422) 658679.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский завод Теплоизоляции». Адрес: 432045, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 14. ОГРН: 1087327001563. Телефон (8422) 658679, факс (8422) 658679.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, [illegible]) "КАЗПОЖСЕРТ" ООО "РосТест". 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 7. ОГРН: 1101690043454. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ69 выдан 31.10.2011г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, ГОСТ 23208-2003. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 6290

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)класс пожарной опасности строительных материалов - КМ0 (негорючий материал - НГ) ГОСТ 30244-93 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». (Метод I)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет по испытаниям № 03/12 от 25.02.2012 г. ИЛ "КАЗПОЖТЕСТ" ООО "РосТест" №ТРПБ.RU.ИН91 от 31.10.2011 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 5п от 17.01.2012 г. ОС "КАЗПОЖСЕРТ" ООО "РосТест" №ТРПБ.RU.ПБ69 от 31.10.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.02.2012 по 26.02.2017

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — В.В. Даутов
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — А.С. Гуськов
подпись, инициалы, фамилия

ОС «КАЗПОЖСЕРТ» ТРПБ.RU.ПБ69

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЕЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № [illegible] ФНС РФ, УРОВЕНЬ [illegible], ТЕЛ. [illegible], МОСКВА, [illegible]